

CONDENSATORI VENTILATI – CLASSIFICAZIONE PED COME TUBAZIONI

STN – STFT - STVF	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 3
SHVN 330 SHVS 330	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 3
SHVN 350 e SUB	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 3 a meno dei modelli 61/2; 76/0; 81/6; 57/1; 66/0; 76/1 che finiscono in Categoria I
SHVS 350 e SUB	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 3 a meno dei modelli 48/1; 54/0; 41/1; 50/0; 54/8 che finiscono in Categoria I
SHVN 500 e SUB	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 3 a meno dei modelli 83; 98; 110; 147; 165; che finiscono in Categoria I
SAV5N	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 3 a meno dei modelli 4332; 4346; 4347; 4366; 4367; che finiscono in Categoria I
SHVS 500 e SUB	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 3 a meno dei modelli 77; 96; 114 che finiscono in Categoria I
SAV5S	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 3 a meno dei modelli 4446; 4465; 4466 che finiscono in Categoria I
SHVR 500 e SUB	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 3 a meno dei modelli 62; 81; 93 che finiscono in Categoria I
SAV5R	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 3 a meno dei modelli 4546; 4565; 4566 che finiscono in Categoria I
SHVN/EHVN 500 PLUS	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 28; 33; 51 che sono in Articolo 3
EAV5N	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 5310; 5311; 5320 che sono in Articolo 3
SHVS/EHVS 500 PLUS	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 21; 23; 37 che sono in Articolo 3
EAV5S	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 5410; 5411; 5420 che sono in Articolo 3
SHVR/EHVR 500 PLUS	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 17; 34 che sono in Articolo 3
EAV5R	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 5510; 5511; 5520 che sono in Articolo 3

SHVN/EHVN 630 e SUB	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 26; 30; 49 che sono in Articolo 3
SAV6N	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 6410; 6411; 6420 che sono in Articolo 3
SHVS/EHVS 630 e SUB	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 22; 25; 39 che sono in Articolo 3
SAV6S	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 6510; 6511; 6520 che sono in Articolo 3
SHVR/EHVR 630 e SUB	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 18; 35 che sono in Articolo 3
SAV6R	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 6610; 6611; 6620 che sono in Articolo 3
EHV63F/SAV7N	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 200; 202; 8411; 8412 che sono in Articolo 3
SAV7S	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 8510; 8511; 8520 che sono in Articolo 3
SHVS/EHVS 800	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno del modello: 36 che è in Articolo 3
SAV8S	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 2111; 2112 che sono in Articolo 3
SHVT/EHVT 800	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno del modello: 20 che è in Articolo 3
SAV8T	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 3110; 3111; 3112 che sono in Articolo 3
SHVR/EHVR 800	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno del modello: 13 che è in Articolo 3
SAV8R	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 4110; 4111; che sono in Articolo 3
EAV9N	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 6111; 6112 che sono in Articolo 3
EAV9X	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 1110; 1111; 1112 che sono in Articolo 3
EAV9U	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 5110; 5111 che sono in Articolo 3

SDHVF	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno del modello: 107 che è in Articolo 3
SDHVN	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 75; 86; 150 che sono in Articolo 3
SDHVS	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 68; 136 che sono in Articolo 3
SDHVR	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno dei modelli: 45; 90 che sono in Articolo 3
SHVD e EHVD	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I
XXHV e XDHV	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I
MHVC	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 3 a meno del modello: 18 che è in Categoria I
PHVC	Tutti i modelli rientrano nella classificazione Articolo 3
SHVC	Tutti i modelli rientrano nella Categoria I a meno del modello: SHVCN1 S/T che è in Articolo 3

Si precisa inoltre che la:

PS max 3,0 Mpa
 TS min/max -20 +130°C

Si tenga comunque in debita considerazione che la TS riguarda unicamente il piping (in pressione), infatti tale valore si riduce a -10 +55°C in ottemperanza alle limitazioni prescritte dal costruttore dei gr. Ventilanti installati sui gr. Batteria.

N.B. Si precisa che gli apparecchi sopra richiamati sono quelli a catalogo LU-VE in vigore alla presente data.

NOTA 1: Condensatori speciali x CO2

Tutti i condensatori, ad esclusione degli STN STFT ed STVF, rientrano in CAT I
 PS 12Mpa TS -20 +150°C (collettori speciali)

NOTA 1: Condensatori speciali x R410

Tutti i condensatori, ad esclusione degli STN STFT ed STVF, rientrano in CAT I
 PS 4,5Mpa TS -20 +130°C (collettori speciali)

07/09/11

Quality Dept.

